

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

2019 二级建造师**市政工程**考点突破:城镇供热管网工程施工

【60 天全书考点突破, 点击下载】

供热管道的分类

管道敷设在地面以下, 由于不影响交通和市容, 因而是城镇集中供热管道广泛采用的敷设方式。可分为管沟敷设和直埋敷设。

供热管道施工与安装要求

钢管对口时, 纵向焊缝之间应相互错开 100mm 弧长以上, 管道任何位置不得有十字形焊缝。

供热管网附件及换热站设施安装要求

泵的试运转应在其各附属系统单独试运转正常后进行, 且应在有介质情况下进行试运转, 试运转的介质或代用介质应符合设计的要求。泵在额定工况下连续试运转时间不应少于 2h。

供热管道功能性试验的规定

供热管网的清洗应在试运行前进行。清洗方法应根据设计及供热管道的运行要求、介质类别而定。可分为人工清洗、水力冲洗和气体吹洗。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

洗应按主干线、支干线、支线分别进行,二级管网应单独进行冲洗。冲洗前应先满水浸泡管道,水流方向应与设计的介质流向一致。

考点习题测试:

1. 一般来说二级热水管网是指()。

- A. 从换热站至用户的供水管网
- B. 从换热站至用户的供回水管网
- C. 从热源、至换热站的回水管网
- D. 从热源至换热站的供回水管网

参考答案: B

2. 下列热力管网系统可能有供水管的有()。

- A. 闭式系统
- B. 蒸汽系统
- C. 一级管网
- D. 直埋敷设
- E. 回水系统



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

参考答案: ACD

相关推荐: [二建市政工程近三年命题分值及备考建议](#) | [市政工程考点电子书](#)
(配习题)



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!