

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

## 2019 二建**市政工程**考点突破:城镇给排水场站工程质量检查与检验

【60 天全书考点突破】

### 水处理构筑物施工质量检查与检验

混凝土结构水处理构筑物质量验收主控项目: (1)水处理构筑物结构类型、结构尺寸以及预埋件、预留孔洞、止水带等规格、尺寸应符合设计要求; (2)混凝土强度符合设计要求混凝土抗渗抗冻性能符合设计要求; (3)混凝土结构外观无严重质量缺陷; (4)构筑物外壁不得渗水; (5)构筑物各部位以及预埋件、预留孔洞、止水带等的尺寸、位置、高程、线形等的偏差, 不得影响结构性能和水处理工艺的平面布置、设备安装、水力条件。

### 泵房施工质量检查与验收

沉井下沉及封底质量验收主控项目: (1)封底所用工程材料应符合国家有关标准规定和设计要求; (2)封底混凝土强度以及抗渗、抗冻性能应符合设计要求; (3)封底前坑底高程应符合设计要求: 封底后混凝土底板厚度不得小于设计要求; (4)下沉过程及封底时沉井无变形、倾斜、开裂现象; 沉井结构无线流现象, 底板无渗水现象。

### 柔性管道回填施工质量检查与验收



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

管道回填从管底基础部位开始到管顶以上 500mm 范围内, 必须采用人工回填; 管顶 500mm 以上部位, 可用机械从管道轴线两侧同时夯实; 每层回填高度应不大于 200mm。

### 考点习题测试:

1. 关于构筑物变形缝质量验收主控项目的说法, 错误的是()。

- A. 止水带、柔性密封材料等的产品质量保证资料应齐全
- B. 止水带位置应符合设计要求; 安装固定稳固, 无孔洞、撕裂、扭曲、褶皱等现象
- C. 先行施工一侧的变形缝结构端面应平整、垂直
- D. 端面混凝土外观严禁出现严重质量缺陷, 允许有个别明显的一般质量缺陷

参考答案: D

2. 关于混凝土结构水处理构筑物质量验收主控项目的说法, 正确的有()。

- A. 水处理构筑物结构类型、结构尺寸应符合设计要求
- B. 预埋件、预留孔洞、止水带等规格、尺寸应符合设计要求
- C. 混凝土强度、抗渗、抗冻性能符合设计要求



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

D. 混凝土结构外观无一般质量缺陷

E. 构筑物外壁不得渗水

参考答案: ABCE

**刷题推荐:** [二级建造师历年真题](#) | [二建在线题库免费测试](#)

[二建市政工程近三年命题分值及备考建议](#) | [市政考点速记口诀](#)

高效备战 2019 年二级建造师**考试**, 全方位解析**教材**考点, 打造**零基础**全科  
通关方案, **报课即送教材+通关宝典+案例专项+思维导图+考前直播**, 点击了  
**解>>**



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过, 千万人掌上题库!