

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

2019 二建**市政工程**考点突破:城镇供热管网工程施工及验收的有关规定

【市政 60 天全书考点突破】

供热管道焊接施工单位应具备的条件

(1)有负责焊接工艺的焊接技术人员、检查人员和检验人员;(2)有符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳定可靠(3 有保证焊接工程质量达到标准的措施:(4)焊工应持有效合格证,并应在合格证准予的范围内焊接。

直埋保温的接头规定

(1)现场保温接头使用的原材料在存放过程中应根据材料特性采取保护措施。(2)接头保温的结构、保温材料的材质和厚度应与预制直埋管相同。(3)接头保温的工艺应有合格的检验报告。(4)接头保温施工应在工作管强度试验合格、沟内无积水、非雨天的条件下进行,当雨、雪天施工时应采取防护措施。(5)当管段被水浸泡时,应清除被浸湿的保温材料后方可进行接头保温。(6)接头处的钢管表面应干净、干燥。(7)有监测系统的预制保温管,监测系统应与管道安装同时进行;在安装接头处的信号线前,应清除保温管两端潮湿的保温材料;接头处的信号线应在连接完毕并检测合格后进行接头保温。(8)接头外护层安装完成后,必须全部进行气密性检验并应合格;气密性检验应在接头外护管冷却到 40℃以下进行;气密性检验的压力应为 0.02MPa,保压时间不应少于 2min,压力稳定后应采用涂上肥皂水的方法检查,无气泡为合格。(9)应采用发泡机发泡,发泡



扫码下载 233 网校题库

一刷就过,千万人掌上题库!

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

后应及时密封发泡孔。(10)接头的保温层应与相接的保温层衔接紧密,不得有缝隙。(11)接头外观不应出现过烧、鼓包、翘边、褶皱或层间脱离等缺陷。(12)管道在穿套管前应完成接头保温施工,在穿越套管时不得损坏直埋热水管的保温层及外护管。

考点习题测试:

1.供热管道焊接施工单位应具备的条件不包括()。

- A. 有符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳定可靠
- B. 有精度等级符合要求、灵敏度可靠的焊接检验设备
- C. 有保证焊接工程质量达到标准的措施
- D. 焊工应持有效合格证,并应在合格证准予的范围内焊接

参考答案: B

2. 关于直埋保温管接头的保温施工的说法,正确的有()。

- A. 接头保温的工艺,应有合格的检验报告
- B. 接头保温施工应在工作管强度试验合格后进行
- C. 接头处钢管表面应干净、干燥
- D. 应在接头处信号线连接完毕并检测合格后进行接头保温



扫码下载 233 网校题库

一刷就过,千万人掌上题库!

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

E. 接头外护层安装完成后应进行不少于 10% 的气密性检验

参考答案: ABCD

相关推荐: [二建市政工程近三年命题分值及备考建议](#) | [市政工程考点电子书](#)
(配习题)

高效备考二级建造师考试, 双师资全方位精讲教材考点, 新增案例专项讲解
+ 通关宝典(考前 2 月寄送), 助力通关! [点击立即体验听课>>](#)



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!