

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

## 2019 二建**市政工程**考点突破:城镇燃气输配工程施工及验收的有关规定

### 【市政 60 天全书考点突破】

#### 钢管焊接人员应具备的条件

焊接人员应具备下列条件: 承担燃气钢质管道、设备焊接的人员, 必须具有锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资格证(焊接)焊工合格证书, 且在证书的有效期及合格范围内从事焊接工作。间断焊接时间超过 6 个月的, 再次上岗前应重新考试。当使用的安装设备发生变化时, 应针对该设备操作要求进行专门**培**  
**训**。

#### 聚乙烯燃气管道连接的要求

不同级别、不同熔体流动速率、不同标准尺寸比的聚乙烯燃气管道连接应满足下列要求: 对不同级别、不同熔体流动速率的聚乙烯原料制造的管材或管件, 不同标准尺寸比(SDR 值)的聚乙烯燃气管道连接时, 必须采用电熔连接。施工前应进行试验, 判定试验连接质量合格后, 方可进行电熔连接。

#### 考点习题测试:

1. 承担燃气钢质管道、设备焊接的人员, 不能上岗的条件是( )。  
A. 具有锅炉压力容器、压力管道特种设备操作人员资格证(焊接)焊工合格证书



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过, 千万人掌上题库!

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

B. 焊接范围在证书注明的合格范围内

C. 证书在有效期内

D. 间断焊接时间超过 6 个月

参考答案: D

2. 下列聚乙烯燃气管道中, 不是必须采用电熔连接的是()。

A. 不同级别的聚乙烯原料制造的管材或管件

B. 不同熔体流动速率的聚乙烯原料制造的管材或管件

C. 不同标准尺寸比(SDR 值)的聚乙烯燃气管道

D. 直径 90mm 以上的聚乙烯燃气管材或管件

参考答案: D

**相关推荐:** [二建市政工程近三年命题分值及备考建议](#) | [市政考点速记口诀](#)

高效备考二级建造师考试, 双师资全方位精讲教材考点, 新增案例专项讲解  
+ 通关宝典(考前 2 月寄送), 助力通关! [点击立即体验听课>>](#)



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!