

一级消防工程师备考资料【记忆方法口诀】

--厂房疏散距离指标

一、厂房的安全疏散距离

火灾危险种类	耐火等级	单层	多层	高层	地下、半地下
甲	一、二级	30	25	/	/
乙	一、二级	75	50	30	/
丙	一、二级	80	60	40	30
	三级	60	40	/	/
丁	一、二级	不	不	50	45
	三级	60	50	/	/
	四级	50	/	/	/
戊	一、二级	不	不	75	60
	三级	100	75	/	/
	四级	60	/	/	/

二、相关记忆口诀

甲	一、二级	30 (小三)	25 (爱我)	/	/
乙	一、二级	75 (气我)	50 (我)	30 (闪)	/
丙	一、二级	80 (把)	60 (留)	40 (思)	30 (念)
	三级	60 (留了)	40 (死)	/	/
丁	一二不五, 三六五, 四五				
戊	一二不七五, 三一七五, 四六				

(1) 甲乙丙: 小三爱我, 气我我闪, 把留思念, 留了死。

(2) 丁戊: 一二不五, 三六五, 四五; 一二不七五, 三一七五, 四六。

三、注意事项

厂房安全疏散距离即使设置自动喷水灭火系统, 其疏散距离也不应增加。

四、特训习题

1、某高层印刷厂, 耐火等级为一级, 厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于 ()m。

A. 30

B. 40

C. 50

D. 60

【解析】根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)表 3.7.4, 一级耐火等级的丙类高层厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于 40m。本题答案为 B。



考证就上 233 网校 APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

2、某一级耐火等级的单层敌敌畏合成厂房, 设有自动喷水灭火系统保护, 厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于()m。

- A. 30
- B. 25
- C. 50
- D. 60

【解析】根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018 年版)表 3. 7. 4, 一级耐火等级的甲类单层厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于 30m。本题答案为 A。

233 网校一级消防工程师资料包更新内容包括: **报考手册、高频考点+记忆方法+易混点+习题特训, 串联汇总, 233 网校老师命题月考试卷, 历年真题等**; 更多一级消防备考高质量资料, 建议大家下载 233 网校 APP, 自行下载打印。

资料包下载位置: 233 网校 APP---一级消防工程师---我的资料包



233 网校 APP



233 网校消防君

加一级消防工程师消防君微信号: **ks233wx1**, 回复“消防考试”进入 233 网校一级消防备考微信群, 与学霸一起在线讨论、交流!

2019-2015 年一级消防工程师考试真题及答案



考证就上 233 网校 APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

[点击下表蓝色文字进入相应内容]

年份	消防技术综合能力	消防安全技术实务	消防安全案例分析
2019 年	真题答案 估分 解读	真题答案 估分 解读	真题答案 估分 解读
2018 年	真题答案 估分 解读	真题答案 估分 解读	真题答案 估分 解读
2017 年	真题答案 估分 解读	真题答案 估分 解读	真题答案 估分 解读
2016 年	真题答案 估分 解读	真题答案 估分 解读	真题答案 估分 解读
2015 年	真题答案 估分 解读	真题答案 估分 解读	真题答案 估分 解读



考证就上 233 网校 APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握