

一级消防工程师备考资料【记忆方法口诀】

--人员密集场所和特殊场所平面布置

场所	楼层	设置楼层及要求	耐火等级	防火门	其他布置要求
观众厅 会议厅 多功能厅	宜布置 1-3 层,	当必须设置在其他楼层时, 应符合: 一个厅、室的面积不宜超过 400 m ² ; 一个厅、室的疏散门不应少于 2 个。	2.0h 的防火隔墙和 1.0h 的楼板隔开	乙级	当设置在高层建筑内时, 应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等消防设施; 剧场电影院礼堂应至少设 1 个独立的安全出口和疏散楼梯。
剧场 电影院 礼堂	不应布置在地下 3 层及以下楼层	设置在一、二级耐火等级建筑内, 确需布置在四层及以上楼层时, 应符合: 一个厅、室的面积不宜超过 400 m ² ; 一个厅、室的疏散门不应少于 2 个		甲级	
歌舞娱乐 放映游艺 场所	宜布置在建筑物内的 1-3 层靠外墙部位, 不应布置在地下 2 层及以下	布置在地下和 4 层以上楼层时: 地下与地坪高差不大于 10m; 一个厅的面积不应超过 200 m ² (自喷也不增加)		乙级	应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统及防排烟设施等。
商店 展览	≥-2	不应设在地下 3 层及以下楼层	三级耐火等级: 布置在 1、2 层 四级耐火等级: 布置在 1 层	/	地下、半地下营业厅和展览厅不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。
儿童活动场所	1-3 层	不应布置在地下、半地下;	2.0h 的防火隔墙和 1.0h 的楼板隔开	乙级	设置在高层内时, 应设置独立的安全出口和疏散楼梯; 设在单多层时, 宜设置独立的安全出口和疏散楼梯;
老年人 建筑	1、2、3 (-1、≥4)	布置在地下和 4 层及以上楼层时: 每间房的面积不应超过 200 m ² , 且不超过 30 人。			/
医院和疗养院和住	≥1	不应布置在地下、半地下 (人防除外)		乙级	/



考证就上 233 网校 APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

院部分					
-----	--	--	--	--	--

记忆方法及口诀

类别	布置特征	对应场所
层数对应归类	三 2 四一	商展医, 幼菜教
	三 2(无四级)	老影会
	禁三层以上	幼
	禁地下	幼、医疗住院部
	可负一	歌舞娱乐 (-10 以上) 老年人 (200 m ² /30 人)
	可负二	商影会
分隔要求	歌舞娱乐	2+1+乙级
	影剧礼	2+甲级
	医疗护理单元间	2+乙级
	托老幼与其他	2+1+乙级
	记忆口诀: 2 甲影剧礼; 2 乙护理间; 老幼歌舞娱; 2+1+乙。	
特殊设置归纳	歌不袋, 影幼梯独立, 甲乙不下地	

233 网校一级消防工程师资料包更新内容包括: **报考手册、高频考点+记忆方法+易混点+习题特训, 串联汇总, 233 网校老师命题月考试卷, 历年真题等**; 更多一级消防备考高质量资料, 建议大家下载 233 网校 APP, 自行下载打印。

资料包下载位置: 233 网校 APP---一级消防工程师---我的资料包



考证就上 233 网校 APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

233 网校 APP

233 网校消防君

加一级消防工程师消防君微信号: **ks233wx1**, 回复“**消防考试**”进入 **233 网**

校一级消防备考微信群, 与学霸一起在线讨论、交流!

2019-2015 年一级消防工程师考试真题及答案

[点击下表蓝色文字进入相应内容]

年份	消防技术综合能力	消防安全技术实务	消防安全案例分析
2019 年	真题答案 估分 解读	真题答案 估分 解读	真题答案 估分 解读
2018 年	真题答案 估分 解读	真题答案 估分 解读	真题答案 估分 解读
2017 年	真题答案 估分 解读	真题答案 估分 解读	真题答案 估分 解读
2016 年	真题答案 估分 解读	真题答案 估分 解读	真题答案 估分 解读
2015 年	真题答案 估分 解读	真题答案 估分 解读	真题答案 估分 解读



考证就上 233 网校 APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握